

(Tłumaczenie z języka angielskiego, należy okazywać wyłącznie z kopią świadectwa 1134-CPD-010)

ANPI
Parc Scientifique Fleming – Granbonpre 1
B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

EC – ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

1134 – CPD – 010

Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EEC Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (Dyrektywa WYROBÓW BUDOWLANYCH – CPD), z poprawkami wniesionymi Dyrektywą 93/68/EEC Rady Wspólnot Europejskich z 22 Lipca 1993 r., stwierdzono, że wyrób budowlany

Optyczne czujki dymu ARITECH 2061

Wraz z gniazdem Aritech DB2002 (konwencjonalnym dla systemów analogowych)

Klasa A2/B

Wersje					
Optyczna czujka dymu			Gniazdo		
Marka	Typ	Rodzaj	Marka	Typ	Rodzaj
Aritech	DP2061N	Analogowa	Aritech	DB2002U	Konwencjonalne dla systemów analogowych
Aritech	DP2071	Analogowa	Aritech	DB2004	Konwencjonalne dla systemów analogowych
Aritech	DP2041	Analogowa	Gniazdo z izolatorem – dostępny oddzielny certyfikat 0786-CPD-20635 potwierdzający zgodność z normą EN54-17:2005/AC:2007 UTC Fire & Security DB2016		
G4S	FFD4022	Analogowa			

wprowadzony do obrotu przez

UTC Fire & Security B.V.,
Kelvinstraat 7
NL - 6003 DH Weert
THE NETHERLANDS

wyprodukowany w zakładzie

Shanghai UTC Fire & Security Electronics Co, Ltd
Building nr 2 Nr 211 Qinqiao road
Jinqiao Export Processing Zone, Pudong New Area
Shanghai 201206
P.R. CHINA

jest poddawany przez producenta zakładowej kontroli produkcji oraz badaniom próbek, pobranych w zakładzie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wstępne badanie typu dla istotnych cech wyrobu, wstępna inspekcja zakładu produkującego oraz zakładowego systemu kontroli produkcji zostały przeprowadzone przez jednostkę **ANPI**, która przeprowadza również stały nadzór, ocenę oraz zatwierdzanie zakładowego systemu kontroli produkcji.

Niniejsze świadectwo potwierdza, że wszystkie zapisy dotyczące zgodności oraz wymagania funkcjonalne opisane w Załączniku ZA norm(y)

EN 54 – 7: 2000 + EN 54 – 7/A1: 2002

zostały zastosowane i wyrób spełnia wszystkie zapisane wymagania.

Niniejsze świadectwo zostało po raz pierwszy wydane 07/06/2005 i pozostaje w mocy tak długo, jak warunki podane w odnośnej, harmonizowanej specyfikacji technicznej lub do momentu zmiany warunków produkcji lub ZKP w istotny sposób.

Brussels, 01.04.2011

Ing. M. VANDENDOREN
Dyrektor Jednostki Certyfikującej