

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**Nr 0861/2011****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Centrala sygnalizacji pożarowej typu SmartLine 020-2, SmartLine 020-4**

Typ:	SmartLine 020-2 i SmartLine 020-4
Rodzaj centrali:	nieadresowalna
Stopień ochrony obudowy:	IP30
Zakres temperatur pracy:	-5 ÷ +40°C
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	325 x 325 x 80 mm
Wersja oprogramowania:	2.01
Typ urządzeń współpracujących z centralą:	dowolne konwencjonalne typu NO
Zasilanie główne: napięcie zasilania:	230 V AC
Maks. pobór prądu z sieci:	0,5 A
Wewnętrzne napięcie robocze:	18 ÷ 27,6 V DC
Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów:	2x12 V 7 Ah, kwasowo ołowiowe, bezobsługowe
Maks. pojemność akumulatorów:	7 Ah
Napięcie ładowania akumulatorów:	27,6 V DC
Maks. rezystancja wewnętrzna baterii:	2200 mΩ
Linie dozoru: rodzaj linii dozorowych:	otwarte
Liczba linii dozorowych:	SmartLine 020-2 2szt Smart Line 020-4 4 szt. 4 z możliwością rozbudowy do 20
Maks. liczba elementów na linii dozorowej:	32
Napięcie linii dozorowej:	27,6 V DC
Maks. prąd w stanie dozoru:	500 mA
Nadzorowane linie sygnałowe:	1 szt.
Wejścia:	brak
Wyjścia:	2 szt. - przekaźnikowe bezpotencjałowe
Dopuszczone do stosowania są następujące moduły wewnętrzne: obudowa do montażu naściennego SMARTLINE 020-2, SMARTLINE 020-4, główny kontroler centrali CPU SMARTLINE, moduły funkcjonalne SL/8Z, SMARTLETLOOSE/ONE, SMARTLETUSEE/LCD, zasilacz IPS24140	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.); wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mt. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 17 stycznia 2011 r.



**ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0861/2011**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

VIDICON Sp. z o.o.
ul. Bema 7-9
50-265 Wrocław

stwierdza, że wyrób: **Centrala sygnalizacji pożarowej typu SmartLine 020-2, SmartLine 020-4**

produkowany przez: **INIM Electronics**
Via Fosso Antico
63033 Centobuchi, Montepandone, Włochy

w zakładzie produkcyjnym **INIM Electronics,**
Via Fosso Antico,
630033 Centobuchi, Montepandone, Włochy

spełnia wymagania: **pkt. 10.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0843/2009z dnia 08.12.2009 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 4858/BA/10 z dnia 29.11.2010 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP oraz sprawozdania z badań nr 44AJ00065.1 z dnia 16.11.2009 r., 44AJ00065.2 z dnia 16.11.2009 r., 12AH00052.1 z dnia 30.05.2007 r., 44AJ00064.2 z dnia 16.11.2009 r. wykonanych w IMQ S.p.A TT&T.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 0861/DC/CNBOP/2011.

Okres ważności świadectwa:

od **17.01.2011 r.**

do **16.01.2016 r.**

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

mt. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 17 stycznia 2011 r.

