

(Tłumaczenie z języka angielskiego, należy okazywać wyłącznie z kopią świadectwa 1134-CPD-069)

ANPI
Parc Scientifique Fleming – Granbonpre 1
B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

EC – ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI
1134 – CPD – 069

Zgodnie z Dyrektywą 89/106/EEC Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (Dyrektywa Wyrobów Budowlanych – CPD), z poprawkami wniesionymi Dyrektywą 93/68/EEC Rady Wspólnot Europejskich z 22 Lipca 1993 r., stwierdzono, że wyrób budowlany

Centrale pożarowe

ARITECH FP1200C seria
ARITECH FP2000C seria

Zasilacz PS2000N

oraz warianty: dostępne w załączniku 1 do świadectwa zgodności

wprowadzony do obrotu przez

GE Security, Kelvinstraat 7, NL 6003 DH Weert
THE NETHERLANDS

wyprodukowany w zakładzie

GE Security IRELAND Ltd
2007-2008 Orchard Avenue
City West Business Campus
Naas Road – DUBLIN, 24
IRELAND

jest poddawany przez producenta zakładowej kontroli produkcji oraz badaniom próbek, pobranych w zakładzie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wstępne badanie typu dla istotnych cech wyrobu, wstępna inspekcja zakładu produkującego oraz zakładowego systemu kontroli produkcji zostały przeprowadzone przez jednostkę **ANPI**, która przeprowadza również stały nadzór, ocenę oraz zatwierdzanie zakładowego systemu kontroli produkcji.

Niniejsze świadectwo potwierdza, że wszystkie zapisy dotyczące zgodności oraz wymagania funkcjonalne opisane w Załączniku ZA norm(y)

EN 54 – 2: 1997/A1: 2006
EN 54 - 4: 1997/A1: 2002 + A2: 2006

zostały zastosowane i wyrób spełnia wszystkie zapisane wymagania.

Niniejsze świadectwo zostało po raz pierwszy wydane 12/05/2009 i pozostaje w mocy tak długo, jak warunki podane w odnośnej, scharmonizowanej specyfikacji technicznej lub do momentu zmiany warunków produkcji lub ZKP w istotny sposób, nie później niż do 11.05.2013

Brussels, 12.05.2009

Ing. M. VANDENDOREN
Dyrektor Jednostki Certyfikującej

(Tłumaczenie z języka angielskiego, należy okazywać wyłącznie z kopią świadectwa 1134-CPD-069)

ANPI
Parc Scientifique Fleming – Granbonpre 1
B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

Załącznik do Świadectwa zgodności

1134 – CPD – 069

Centrale pożarowe serii Aritech FP1200C oraz FP2000C obsługują poniższe, opcjonalne funkcje zawarte w normie EN54-2/A1: 2006 oraz dostępne są w poniższych wersjach:

Opcje	
7.8	Wyjście do pożarowych urządzeń alarmowych
7.9.1	Wyjście do urządzeń transmisji alarmów pożarowych
7.10.1	Wyjście typu A
7.13	Licznik alarmów
8.3	Uszkodzenia z urządzeń
8.4	Zupełny zanik napięcia zasilania
8.9	Wyjście do urządzenia transmisji sygnałów uszkodzeniowych
9.5	Blokowanie urządzeń adresowalnych
	Centrala jest wyposażona w mikroprocesor

Wersje:

MARKA	TYP:	Zasilacz:
Aritech	FP1216C-xx	PS2000N
Aritech	FP1264C-xx (S77)	PS2000N
Aritech	FP2864C-xx	PS2000N
Aritech	FP28255C-xx (S77)	PS2000N
Aritech	FB2800C-SC (S77) (y)	PS2000N
Aritech	FRG2064C-xx	PS2000N
Aritech	FRG20255C-xx	PS2000N

xx = wersja językowa (FP1200C seria: 01-03-06-07-09-10-11-18-20-21-22-24-25-27-32-45-99)

xx = wersja językowa (FP2000C seria: 01-06-07-09-10-11-18-20-21-22-25-27-32-99)

y = NWE (Północno - Zachodnia Europa)

S77 = wersja dla G4S

SC = stacyjka typu skandynawskiego

Brussels, 12.05.2009

Ing. M. VANDENDOREN
Dyrektor Jednostki Certyfikującej